

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM
GMINY KŁECKO NA LATA 2022/2023**

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA					
L.p.	Zalecenia poaudytowe/analiza dostępności	Planowane działania celem zapewnienia dostępności	Lokalizacja budynku/pomieszczeń	Osoba odpowiedzialna	Planowany Termin realizacji
1.	Zalecenie nr 3.1.2 raportu poaudytowego Minimum 5% miejsc parkingowych powinno być przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Zaleca się utworzenie miejsc parkingowych do potrzeb osób niepełnosprawnych o wymiarach co najmniej 360x500 cm z oznakowaniem poziomym i pionowym.	Utworzenie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w bliskości windy.	Parking UMG KłECKO	Krzysztof Jęch	II połowa 2022 r.
2.	Zalecenie nr 3.2.2 (a) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu.	Wejście do budynku zostanie zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami	Wejście do budynku UMG KłECKO	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
3.	Zalecenie nr 3.2.2 (b)	Zamontowanie poręczy	Wejście do budynku	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM
GMINY KŁECKO NA LATA 2022/2023**

	raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	na wysokości 85-100 cm (pierwsza poręcz) oraz dodatkowe na wysokości 60-75 cm drugą poręcz	UMG KłECKo		
4.	Zalecenie nr 3.2.2 (c) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Przedłużenie poręczy przy schodach zewnętrznych o 30 cm i zakończyć bezpiecznym wykończeniem.	Wejście do budynku UMG KłECKo	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
5.	Zalecenie nr 3.2.2(d) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Oddalenie poręczy od ściany o min. 5 cm.	Wejście do budynku UMG KłECKo	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
6.	Zalecenie nr 3.2.2(e) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Oznaczenie zakończenia poręczy pismem wypukłym lub piktogramami dotykowymi	Wejście do budynku UMG KłECKo	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
7.	Zalecenie nr 3.2.2(f) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Zawinięcie zakończenia poręczy w dół	Wejście do budynku UMG KłECKo	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
8.	Zalecenie nr 3.2.2(g) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Zastosowanie kontrastowych poręczy	Wejście do budynku UMG KłECKo	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
9.	Zalecenie nr 3.2.2(g) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Zastosowanie kontrastowych poręczy	Wejście do budynku UMG KłECKo	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
10.	Zalecenie nr 3.2.2(h) raportu poaudytowego	Ułożenie faktury o szer. 90-120 cm w odległości	Wejście do budynku UMG KłECKo	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM
GMINY KŁECKO NA LATA 2022/2023**

	dotyczące wejścia do obiektu	50 cm od krawędzi pierwszego stopnia			
11.	Zalecenie nr 3.2.2(i) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Oznaczenie krawędzi pierwszego i ostatnia stopnia biegu schodów pasem kontrastowym szer. Min. 5 cm	Wejście do budynku UMG KłECKO	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
12.	Zalecenie nr 3.2.2(j) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Poprawne ułożenie wycieraczek równo z powierzchnią posadzki	Wejście do budynku UMG KłECKO	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
13.	Zalecenie nr 3.2.2(k) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Oznaczenie szklanych drzwi dwoma pasami na wysokości 130 cm i 90 cm o kontraście LRV=60.	Wejście do budynku UMG KłECKO	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
14.	Zalecenie nr 3.2.2(l) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Zabezpieczenie dolnej krawędzi przeszklonych drzwi np. listwą ochronną)	Wejście do budynku UMG KłECKO	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
15.	Zalecenie nr 3.2.2(m) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Skontrastowanie ościeżnic i ścian	Wejście do budynku UMG KłECKO	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
16.	Zalecenie nr 3.2.2(n) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Zamieszczenie informacji o nr kondygnacji przy wejściu do windy – również dotykowy.	Wejście do windy	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
17.	Zalecenie nr 3.2.2(o) raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	Zastosowanie kontrastowego obramowania drzwi windy.	Wejście do windy	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
18.	Zalecenie nr 3.2.2(u)	Umieszczenie sygnalizacji	Wejście do windy	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM
GMINY KŁECKO NA LATA 2022/2023**

	raportu poaudytowego dotyczące wejścia do obiektu	świetlnej i dźwiękowej przy wejściu do windy.			
19.	Zalecenie nr 3.3.2 (a) raportu poaudytowego dotyczące wnętrza budynku	Umieszczenie tabliczek informujących o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej i dotykowej	Wnętrze budynku	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
20.	Zalecenie nr 3.3.2 (b) raportu poaudytowego dotyczące wnętrza budynku	Wykonanie numerów pokoi wypukłą kontrastową czcionką	Wnętrze budynku	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
21.	Zalecenie nr 3.3.2 (c) raportu poaudytowego dotyczące wnętrza budynku	Umieszczenie kontaktów, wyłączników i innych mechanizmów kontrolnych 80-110 cm, umieszczenie gniazd na wysokości 40-110 cm	Wnętrze budynku	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
22.	Zalecenie nr 3.3.2 (d) raportu poaudytowego dotyczące wnętrza budynku	Umieszczenie aparatury przeciwpożarowej we wnękach lub zasygnalizowanie jej obecności progiem o wys. 10 cm.	Wnętrze budynku	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
23.	Zalecenie nr 3.4.2 raportu poaudytowego dotyczące lady recepcyjnej i obsługi klienta	Obniżenie na szerokości 90 cm lady do wysokości maks. 90 cm od posadzki.	Punkt obsługi	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
24.	Zalecenie nr 3.5.2 (a) raportu poaudytowego dotyczące toalet	Dostosowanie pozostałych toalet w budynku dla osób niepełnosprawnych	Toalety	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023
25.	Zalecenie nr 3.5.2 (a) raportu poaudytowego	Wyposażenie toalet w przycisk lub linkę	Toalety	Krzysztof Jęch	Czerwiec 2023

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM
GMINY KŁECKO NA LATA 2022/2023**

	dotyczące toalet	wzywania pomocy			
26.	Zalecenie nr 3.6.2 (a) raportu poaudytowego dotyczące komunikacji poziomej i pionowej	Oznakowanie schodów w sposób kontrastowy i fakturowy	Klatka schodowa	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023
27.	Zalecenie nr 3.6.2 (b) raportu poaudytowego dotyczące komunikacji poziomej i pionowej	Ułożenie faktury ostrzegawczej przed krawędzią pierwszego stopnia schodów	Klatka schodowa	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023
28.	Zalecenie nr 3.6.2 (c) raportu poaudytowego dotyczące komunikacji poziomej i pionowej	Montaż poręczy przy schodach na wys. 85-100 cm oraz na wys. 60-75 cm.	Klatka schodowa	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023
29.	Zalecenie nr 3.6.2 (c) raportu poaudytowego dotyczące komunikacji poziomej i pionowej	Przedłużenie i zabezpieczenie zakończeń poręczy schodów	Klatka schodowa	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023
30.	Zalecenie nr 3.6.2 (d) raportu poaudytowego dotyczące komunikacji poziomej i pionowej	Montaż pochwytów wzdłuż korytarzy	Korytarze	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA					
L.P.	Zalecenia poaudytowe/analiza dostępności	Planowane działania celem zapewnienia dostępności	Lokalizacja budynku/pomieszczeń	Osoba odpowiedzialna	Planowany Termin realizacji
1.	Zalecenie nr 3.4.2 (b) raportu poaudytowego dotyczące lady recepcyjnej i	Umieszczenie ogólnego planu budynku z zaznaczeniem miejsca „tu	Punkt obsługi	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM
GMINY KŁECKO NA LATA 2022/2023**

	obsługi klienta	jesteś” oraz planu tyflograficznego.			
2.	Zalecenie nr 3.4.2 (c) raportu poaudytowego dotyczące lady recepcyjnej i obsługi klienta	Wypożyczenie pomieszczenia wykorzystywanego do cichej obsługi w pętli indukcyjną bądź inny system wspierający słyszenie	Punkt obsługi	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023
3.	Zalecenie nr 3.4.2 (d) raportu poaudytowego dotyczące lady recepcyjnej i obsługi klienta	Wypożyczenie Biura Podawczego w tłumacza migowego on-line.	Punkt obsługi	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023
4.	Zalecenie nr 3.6.2 (d) raportu poaudytowego dotyczące komunikacji poziomej i pionowej	Umieszczenie na zakończeniu poręczy oznaczeń dotykowych dla osób niewidomych	Korytarze	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023
5.	Zalecenie nr 4.2 (a) raportu poaudytowego Dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Zapewnienie jednego stanowiska z obsługą tłumacza migowego online	Pomieszczenia Urzędu	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023
6.	Zalecenie nr 4.2 (b) raportu poaudytowego Dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Zastosowanie piktogramów i infografik ułatwiających zrozumienie tekstu	Pomieszczenia Urzędu	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023
7.	Zalecenie nr 4.2 (c) raportu poaudytowego Dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Opublikowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności	Strona internetowa	Bartosz Borowiak	Marzec 2022

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM
GMINY KŁECKO NA LATA 2022/2023**

8.	Zalecenie nr 4.2 (c) raportu poaudytowego dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Utworzenie zakładki na stronie internetowej odnośnie ułatwień i usprawnień dla osób ze szczególnymi potrzebami	Strona internetowa	Bartosz Borowiak	Czerwiec 2023
9.	Zalecenie nr 4.2 (d) raportu poaudytowego dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Zapewnienie dokumentów z powiększonym tekstem dla słabowidzących.	Strona internetowa	Bartosz Borowiak	Czerwiec 2023
15.	Zalecenie nr 4.2 (e) raportu poaudytowego dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej	Utworzenie procedury tworzenia dokumentów, korespondencji listownej wewnętrznej i zewnętrznej	ROP	Karolina Kiełpińska-Nowak	Czerwiec 2023
DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA STRON INTERNETOWYCH					
L.p	Zalecenia poaudytowe/analiza dostępności	Planowane działania celem zapewnienia dostępności	Adres www strony internetowej	Osoba odpowiedzialna	Planowany Termin realizacji
1.	Zalecenie nr 5.1 (a) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Dodanie opisów alternatywnych przy logotypach	www.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022
2.	Zalecenie nr 5.1 (b) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Dodanie pustego znacznika „alt” przy grafikach dekoracyjnych	www.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022
3.	Zalecenie nr 5.1 (c) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Usunięcie z treści alternatywnych podwójnych opisów.	www.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM
GMINY KŁECKO NA LATA 2022/2023**

4.	Zalecenie nr 5.1 (d) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Ustawienie nagłówka H1 na każdej stronie	www.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022
5.	Zalecenie nr 5.1 (e) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Ustawienie nagłówka H1 oraz kolejności nagłówków H2, H3 ,H4 itd.	www.bip.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022
6	Zalecenie nr 5.1 (f) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Poprawa kontrastu przycisku Czytaj więcej na informacji o cookies	www.bip.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022
7.	Zalecenie nr 5.1 (g) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Dodanie możliwości zatrzymania slidera na głównej stronie	www.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022
8.	Zalecenie nr 5.1 (h) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Dodanie skip linków na stronie	www.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022
9.	Zalecenie nr 5.1 (i) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Dodanie wyszukiwarki i mapy strony	www.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022
10.	Zalecenie nr 5.1 (j) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Dodanie etykiet do pól formularza	www.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022
11.	Zalecenie nr 5.1 (k) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Dodanie odpowiedniego fokusa i kontrastu dla każdego elementu	www.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022
12.	Zalecenie nr 5.1 (l) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Dodanie funkcjonalności sugestii korekty błędu dla wyszukiwarki	www.bip.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022
13.	Zalecenie nr 5.1 (m) raportu poaudytowego dotyczące dostępności cyfrowej	Poprawienie błędów z walidatorów W3C	www.bip.klecko.pl	Bartosz Borowiak	Grudzień 2022