



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE

Znak sprawy: NHS. 9020.1.2.11.7.2025

L.dz. 5309.....

Lipno, dnia 15. GRU. 2025..

Egz. nr 1....

Gmina Lipno
ul. Mickiewicza 29
87 – 600 Lipno

Dot. Wodociągu publicznego Jastrzębie

O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 416*) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (*j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 757*) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017r., poz. 2294*) w oparciu o nw. analizę wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
123/LI/25	02.12.2025r.	SUW Karnkowskie Rumunki 14A, gm. Lipno - kranu woda uzdatniona /A + Enterokoki, Fe, Mn/
124/LI/25	02.12.2025r.	Szkoła Podstawowa Trzebiegoszcz 49A, gm. Lipno – kran w kuchni /A + Enterokoki, Fe, Mn/
125/LI/25	02.12.2025r.	Szkoła Podstawowa Jastrzębie 31, gm. Lipno – kran w kuchni /A + Enterokoki, Fe, Mn/
9217/25	08.12.2025r.	SUW Jastrzębie, Jastrzębie 30A- woda z kranu przy umywalce na hali SUW /mętność, Fe, Mn/
9218/25	08.12.2025r.	Szkoła Podstawowa Trzebiegoszcz 49A, gm. Lipno – kran w kuchni / mętność, Fe, Mn /
9219/25	08.12.2025r.	Szkoła Podstawowa Jastrzębie 31, gm. Lipno – kran w kuchni / mętność, Fe, Mn /

A – parametry grupy A

B – parametry grupy B

W dniu 02.12.2025r. w ramach nadzoru sanitarnego, pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki wody zgodnie z harmonogramem na rok 2025. Na podstawie karty zgłaszania próbek kwestionowanych z dnia 03.12.2025 r. stwierdzono przekroczenia norm fizykochemicznych w 2 próbkach:

- Szkoła Podstawowa Trzebiegoszcz 49A, gm. Lipno – kran w kuchni: analiza 124/LI/25 – mętność $1,6 \pm 0,1$ NTU - norma 1 NTU.
- Szkoła Podstawowa Jastrzębie 31, gm. Lipno – kran w kuchni: analiza 125/LI/25 – mętność $8,8 \pm 0,3$ NTU - norma 1 NTU; poziom żelaza 858 ± 60 µg/l – norma 200 µg/l

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W LIPNIE
ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno
sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-lipno

W próbie nr 123/LI/25 – SUW Karnkowskie Rumunki, gm. Lipno – kran woda uzd., nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie mętności i żelaza. Prawdopodobną przyczyną mogą być przekroczenia w wodzie podawanej do sieci w SUW Jastrzębie, gm. Lipno. Jakość wody nie odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 lit. C, tab. 2, lp. 6 i 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Wystąpieniem z dnia 03.12.2025 r. zalecono niezwłoczne podjęcie działań naprawczych i wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie przekroczeń norm.

Sprawozdania z badań próbek kontrolnych, pobranych po działaniach naprawczych w dniu 08.12.2025 r. nie wykazały przekroczeń norm sanitarnych. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z Wodociągu publicznego Jastrzębie **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny. Wszczęte postępowanie zostanie umorzone.

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie

Anna Żebrowska

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie
2. a/a NHŚ– egz. nr 1

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Lipno - elektronicznie