

Łukasz Gajzler  
**Biuro Projektowe „TWÓJ DOM”**  
98-100 Łask  
ul. Warszawska 28

### **Informacja o możliwości zmiany materiału konstrukcyjnego**

Informuję, że istnieje możliwość wprowadzenia zmiany materiału konstrukcyjnego projektowanego zadaszania tarasu – wiaty przy budynku OSP Wola Buczkowska – elementy żelbetowe takie jak podciąg i słupy można zastąpić drewnem klejonym warstwowo o przekroju odpowiednio 24x40 cm i 24x24 cm (np. klasy GL24 lub wyższej).

Zmiana ta wymaga przeprojektowania konstrukcji z uwzględnieniem właściwości materiałowych drewna klejonego oraz obowiązujących norm i wymagań technicznych, w tym dotyczących nośności, trwałości oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zmiana pozwoli zmniejszyć masę konstrukcji oraz skróci czas jej wykonania.

W przypadku decyzji o zmianie materiału konieczne będzie dostosowanie dokumentacji projektowej (w zakresie projektu technicznego lub wykonawczego) oraz ewentualne uzyskanie wymaganych uzgodnień.

mgr inż. Łukasz Gajzler

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr uprawnień:  
**LOD/2993/PWBKb/18**