


Agnieszka Maciąg-Wojtanowska
Radna miejska

Jędrzejów, 13 listopada 2024 roku

Biurowo Rady Miejskiej - 13.11.2024.



Pan Marcin Piszczek
Burmistrz Miasta Jędrzejowa
za pośrednictwem Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
Pana Wacława Kędry

Interpelacja

Na podstawie art.24 ust.3 -7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) składam interpelację w sprawie: audytu w spółce Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. w związku z nabyciem informacji o potrzebach renowacyjnych wodociągu.

Mam również kilka pytań od mieszkańców naszego miasta:

Czy w Jędrzejowie jest tylko jedno źródło wody pitnej?

Kiedy i czy robi się przeglądy sieci wodociągowych, zbiorników? A czy czeka się na awarie?

Kiedy był robiony ostatni przegląd?

Czy były robione kiedykolwiek ćwiczenia z udziałem służb dotyczące takiej awarii jak ostatnia?

Co stałoby się w przypadku dłuższych awarii, jakie są pomysły władz miasta, żeby zapewnić mieszkańcom dostawę wody?

Z poważaniem
Agnieszka Maciąg-Wojtanowska
Agnieszka Maciąg-Wojtanowska
Radna miejska

URZĄD MIEJSKI
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 000523726
NIP 656-12-59-000


Jędrzejów, 19 listopada 2024 roku

Znak: OrSO.0003.6.2024

Pani
Agnieszka Maciąg – Wojtanowska
Radna Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną pisemnie w dniu 12 listopada bieżącego roku w sprawie przeprowadzenia audytu w spółce „Wodociągi Jędrzejowskie”, informuję, że zostanie rozważona kwestia przeprowadzenia ewentualnego audytu. Ponadto załączam pismo Prezes „Wodociągów Jędrzejowskich” odnośnie zapytań w ramach zgłoszonej interpelacji.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Robert Kruk

„Wodociągi Jędrzejowskie” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie podaje informacje odnośnie pytań w interpelacji radnej Pani Agnieszki Maciąg -Wojtanowskiej

Ad.1.

Zgodnie z Koncepcją zaopatrzenia w wodę Gminy Jędrzejów w ujęciu perspektywicznym opracowaną w 1999 r na zlecenie Zarządu Miasta Jędrzejów „Ujęcie Wilanów „ jest głównym i jedynym źródłem zasilania Jędrzejowa i okolicznych miejscowości takich jak Sudół ,Przasław, Wilanów ,Podchojny, Lasków,Skroniów ,Książę Skroniów,Łączyn ,Ludwinów,Łysaków Drugi,Łysaków Kawęczynski Łysaków Pod Lasem,Węglesieniec,Piaski ,Wolica .

W archiwach spółki znajdują się opracowania z których wynika ,że w latach 80-tych prowadzone były badania hydrogeologiczne dla ustalenia zasobów w kat.B dla przyszłego ujęcia ,które miałyby być zlokalizowane na terenie Łysaków-Węglesieniec . Z informacji tych wynika ,że rozważano budowę dwustronnego zasilania w wodę Jędrzejowa. W 1990r ostatecznie zaniechano dalszych badań ze względu na istniejące w ówczesnym czasie fermy prowadzone przez prywatnych właścicieli,a znajdujące się w strefie oddziaływania .Wszystkie te działania były prowadzone przed reformą samorządową, sieciami wodociągowymi w Jędrzejowie zarządzało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Ad.2.

Sieć wodociągowa to układ przewodów wodociągowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem posadowionych na odpowiedniej głębokości uzależnionej od strefy przemarzania .Widoczne są tylko hydranty nadziemne i skrzynki do zasuw. Przeglądy hydrantów odbywają się z udziałem Powiatowej Straży Pożarowej i są prowadzone regularnie . O stanie technicznym sieci można mówić na podstawie ilości powstałych awarii na danym odcinku sieci. Na magistrali wodociągowej o średnicy 600mm wyciek wody wystąpił po raz pierwszy od czasu jej ułożenia czyli od lat 80 tych. Czas oraz trudności techniczne w usunięciu awarii na sieciach wodociągowych wykonanych z żeliwa o średnicy 600mm i powyżej wynikają z tego, że pęknięcia na tych rurach występują najczęściej wzdłuż rury ,a nie jak w przypadku mniejszych średnic w poprzek co znacznie skróciłoby czas usuwania awarii. Pęknięcie na długości blisko 2m wymagało wycięcia starej rury , wstawienia nowej oraz sprowadzenia odpowiednich łączników. Ale żeby te wszystkie prace wykonać należało odkopać istniejącą magistralę i ustalić przyczynę wycieku, a to przy takiej średnicy wymaga również czasu.

Dodatkowym problemem było miejsce powstania awarii. Wyciek za ogrodzeniem stacji wodociągowej uniemożliwił dostawę wody ze zbiorników wieżowych, które są co roku czyszczone i dezynfekowane.

Awarie są to zdarzenia nagłe i niespodziewane. O tym, że powstały świadczą widoczne wycieki lub spadki ciśnienia na urządzeniach pomiarowych na stacji wodociągowej. Wówczas czas usuwania się wydłuża, gdyż należy tą nieszczelność zlokalizować przy pomocy urządzenia ,a na terenie miasta mamy 48,1 km sieci ,natomiast na wsi 108,2 km .

Ad 3.

Ostatni przegląd i czyszczenie zbiorników był wykonany w marcu 2024r.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywane są przez uprawnioną osobę przeglądy okresowe sprawdzenia stanu technicznego zbiorników i obiektów na ujęciu wody Wilanów wykonywane są co roku i zawsze jest to miesiąc grudzień danego roku. Ostatni mieliśmy w dniu 29.12.2023. kolejny przegląd wypada w miesiącu grudzień 2024.

Ad.4.

Nigdy żadne służby nie zwracały się do spółki o prowadzenie ćwiczeń związanych z awarią magistrali. Wodociągi Jędrzejowskie dysponują sprzętem i wykwalifikowaną kadrą pracowniczą techniczną i robotniczą. Z uwagi na wiek sieci wodociągowej awarie pojawiają się szczególnie w

okresie jesienno-zimowym i kadra pracownicza jest na bieżąco doświadczana w usuwaniu awarii wodociągowych.

Ad.5.

Awaria magistrali wodociągowej pomimo tego ,że była bardzo uciążliwa dla odbiorców wody , stała się jednocześnie powodem ,dla którego zdaniem spółki gmina musi wrócić do tematu dwustronnego zasilania w wodę miasta Jędrzejowa .

Ujęcie wody Wilanów może być tylko modernizowane ,ilość wody czerpanej ze studni nie ulegnie zwiększeniu z uwagi na sąsiedztwo klasztoru i dalsza rozbudowa sieci wodociągowej ,której jedynym źródłem zasilania miałoby być ujęcie Wilanów jest niewskazana ponieważ grozi brakiem wody.

Na obecną chwilę ,spółka przygotowuje dokumenty ,które umożliwiłyby aplikowanie o środki z funduszy europejskich na modernizację ujęcia Wilanów ,ale to nie rozwiąże sprawy dwustronnego zasilania, które już w latach 80 -tych było rozważane.

Nawet modernizacja czy wymiana magistrali nie uchroni nas przed ewentualną awarią w przyszłości ponieważ nawet nowe sieci mogą ulec awarii. Dlatego najlepszym sposobem aby zapewnić ciągłą i bezawaryjną dostawę wody jest budowa drugiego ujęcia wody w rejonie przeciwnym do obecnego ujęcia, które podczas podobnej awarii zaopatrywało by sieci w wodę.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Bożena Janus