



















Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem ogólnym oraz rysunkami gabarytowymi podpór.
2. Dla prętów zbrojeniowych i strzemion podano długość całkowitą mierzoną po ich osi.
3. Minimalne średnice wałków do odgięć prętów:
   #12 – 60mm #16 – 80mm
4. Otulina prętów zbrojeniowych:
   6,0cm dla prętów od strony odziemnej
   3,0cm dla prętów od strony widocznej.
5. Pręty, które nie zostały rozrysowane, są prętami prostymi.
6. Pręty nr 7 (kotwy) osadzać w otworach wierconych Ø22 na zaprawie cementowej
   typu M38.

Zestawienie stali dla nadbudow 1 przyczółka

Nr	# pręta B500SP	Ilość	Długość	Długość całkowita [m]		
				B500SP		
	[mm]	[szt.]	[m]	#12	#16	#20
1	12	116	1,760	204,16		
2	20	18	5,770			103,86
3	16	116	1,075		124,70	
4	12	15	5,770	86,55		
5	12	58	0,719	41,70		
6	12	52	0,823	42,80		
7	20	57	0,400			22,80
8	16	32	2,004		64,13	
9	12	36	2,030	73,08		
10	12	32	0,454	14,53		
11	16	38	1,676		63,69	
12.1.	12	19	2,278	43,28		
12.2.	12	19	1,458	27,70		
13	12	28	2,168	60,70		
14	12	12	0,711	8,53		
			[m]	603,036	252,516	126,660
Masa 1 mb			[kg/m]	0,888	1,578	2,466
Masa stali wg średnic			[kg]	535,38	398,56	312,36
Masa stali dla przęsła			**[kg]**	**1246,3**		

Zestawienie materiałów dla 2 przyczółków

stal zbrojeniowa A–IIIN B500SP	–2492,6kg
beton konstrukcyjny C30/37 (B37) W8 F150	–7,8m^3
deskowanie	–32,8m^2
zabezp. powierzchniowe betonu w części widocznej	–10,2m^2
zabezp. antykorozyjne betonu w części odziemnej	–23,0m^2

Inwestor:
Urząd Gminy Legnickie Pole
ul. Klasztorna 20
59-241 Legnickie Pol
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl

Jednostka projektowa:
Wojciech Barcik
BIURO PROJEKTOWO-EKSPERTYZOWE
Miodary 13E, 56-410 Dobroszyce

Nazwa zadania	"Remont mostu żelbetowego nad rzeką Wierzbiak w m. Gniewomierz"
Tytuł rysunku	Rysunek zbrojeniowy – nadbudowa przyczółków
Stadium	Projekt wykonawczy remontu

Projektant (branża mostowa)	mgr inż. Wojciech Barcik	Uprawn. 185/DOŚ/11 spec. mostowej do proj. bez ograniczeń	Data	01.2025
Projektant (branża mostowa)	mgr inż. Szymon Migocki	Uprawn. 124/DOŚ/14 w spec. mostowej do proj. bez ograniczeń	Skala	1:50
Asystent	———	———	Numer rys.	M–7
Sprawdzający (branża mostowa)	mgr inż. Łukasz Łytka	Uprawn. 313/DOŚ/15 w spec. inż. mostowej do proj. bez ogr.		